



Rybnik, 22.03.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp.	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	17.03.21	Wolny chlor	0,58 mg/l	17.03.21	Pomiaru dokonano o godz.13.29 przy braku użytkowników. Zajęcia odbywają się dopiero od godz.15.00. Na pompce chloru zmniejszono dawkę chloru. O godz.14.45 ponownie zmierzono wartość wolnego chloru	17.03.21	0,33 mg/l

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Wanna Jacuzzi jest dalej wyłączona z eksploatacji. Przed ponownym uruchomieniem wykonamy pełen zakres badań.

W związku nowymi obostrzeniami od dnia 20.03.2021 kryta pływalnia zostanie zamknięta. Zaplanowane pobory próbek wody dla N1 i N2 zostały odwołane. Woda basenowa w nieckach będzie jednak cały czas w cyrkulacji oraz uzdatniana.

Badania parametrów fizykochemicznych odbywać się będą na bieżąco. Utrzymywany będzie podwyższony poziom wolnego chloru (w okolicach 1 mg/l). Przed ponownym otwarciem nieck basenowych dla użytkowników wykonamy badania wody w odpowiednich zakresach.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych