

Rybnik, 23.06.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	PRD2	08.06.21	Legionell a	2400 jtk/100 ml	23.06.21	W opisie pod tabelą	-	-
2.	PRM1	08.06.21	Legionell a	1200 jtk/100 ml	23.06.21	W opisie pod tabelą	-	-
3.	PRD1	08.06.21	Legionell a	270 jtk/100 ml	23.06.21	W opisie pod tabelą	-	-

PRD2 – natrysk dziewczęcy w obrębie basenu małego

PRM1 – natrysk męski(strona lewa) w obrębie basenu dużego

PRD1 – natrysk damski(strona lewa) w obrębie basenu dużego

W dniu 08.06.2021 Państwowy Inspektorat Sanitarny w Rybniku przeprowadził kontrolę w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania i pobrano próbki do badań laboratoryjnych.

W dniu 23.06.2021r. zostaliśmy poinformowani o przekroczeniach pewnych parametrów które ujęto w tabeli powyżej.

Opis działań naprawczych:

O godzinie 11.45 obiekty pływalni wyłączono z dostępności dla użytkowników. Układ ciepłej wody użytkowej zachlorowano do wartości powyżej 3 mg/l. Zachlorowania dokonano na zbiorniku ciepłej wody użytkowej znajdującego się na poziomie maszynowni. Sukcesywnie uruchomiano wszystkie wylewki wody ciepłej tzn. prysznice oraz umywalki które znajdują się na obiekcie (basen mały szatnia dziewcząt, basen mały szatnia chłopców, prawa strona basen duży męska, lewa strona basen duży męska, prawa strona basen duży damska, lewa strona basen duży męska). Wylewki były uruchamiane aż do momentu zaniku chloru w instalacji.

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 23.06.2021 r. wyłączono z użytkowania prysznice dziewczęce w obrębie basenu małego oraz lewą stronę natrysków męskich w obrębie basenu dużego. Zlecono ponowne badania przekroczonych parametrów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r.

Obiekt ponownie udostępniono o godz.12.45.

Następne badania dla małego basenu, dużego basenu oraz wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 30.06.2021r. zgodnie z harmonogramem. Tego samego dnia odbędzie się dodatkowy pobór próbek wody dla PRD2 oraz PRM1. Dodatkowy pobór próbki wody dla PRD1 zamówiono na dzień 21-22.07.2021r.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych