

Rybnik, 03.08.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	PRD1	22.07.21	Brak	-	-	Badanie parametru Legionella ze względu na przekroczenie z poboru w dniu 08.06.2021(po 4 tygodniach od działań naprawczych)	01.08.21	49 jtk/100ml
2.	J	28.07.21	Brak	-	-	-	-	-
3.	N1	28.07.21	Potencjał redox	715 mV	28.07.21	Obniżono wartość pH z 7,3 do 7,0 aby uzyskać wartość redox powyżej 750 mV	-	-
4.	N2	28.07.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego
 N2 - Woda z niecki basenu małego
 W1 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
 W2 - Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
 J - Woda z niecki wanny jacuzzi
 WJ - woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.
 PRD1- Natrysk damski(strona lewa) obręb dużego basenu

Następne badania dla małego basenu oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 03-04.08.2021r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych