



Rybnik, 14.09.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	01.09.21	Brak	-	-	-	-	-
2.	W1	01.09.21	Brak	-	-	-	-	-
3.	W2	01.09.21	Brak	-	-	-	-	-
4.	J	01.09.21	Brak	-	-	-	-	-
5.	N2	08.09.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego

N2 - Woda z niecki basenu małego

W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

J – Woda z niecki wanny jacuzzi

WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi.

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 15-16.09.2021 oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi w dniu 22-23.09.2021.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych