



Rybnik, 15.11.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	J	03.11.21	Wolny chlor	1,8 mg/l	03.11.21	Dopuszczono ok.300 litrów świeżej wody. Na regulatorze chloru obniżono wartość zadaną poziomu chloru oraz dawkę chloru	03.11.21	0,95 mg/l
2.	W2	10.11.21	Brak	-	-	Było to powtórne badanie ze względu na przekroczony parametr Liczba mikroorganizmów z poboru z dnia 03.11.2021	12.11.21	6 jtk/1 ml
3.	N2	10.11.21	Wolny chlor	1,03 mg/l	13.11.21	Obniżono wartość zadaną poziomu chloru	13.11.21	0,39 mg/l
4.	N2	10.11.21	Brak	-	-	Było to powtórne badanie parametru Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich ze względu na przekroczenie z dnia 03.11.2021.	12.11.21	0 jtk/100 ml

N1 - Woda z niecki basenu dużego W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
N2 - Woda z niecki basenu małego W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi
J - Woda z niecki jacuzzi

Mały basen jest dostępny dla użytkowników.

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 17-18.11.2021 oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi w dniu 24-25.11 2021 r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych