



Rybnik, 22.11.2021 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	17.11.21	Wolny chlor	0,78 mg/l	17.11.21	Na regulatorze chloru obniżono wartość zadaną poziomowi chloru oraz dawkę chloru	17.11.21	0,38 mg/l

N1 - Woda z niecki basenu dużego      W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego  
N2 - Woda z niecki basenu małego      W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego  
WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi  
J - Woda z niecki jacuzzi

Następne badania dla małego basenu , dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 24-25.11 2021 r. zgodnie z harmonogramem.

**Dariusz Zachewicz**

Dyrektor ds. technicznych