

Rybnik, 28.12.2021 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	22.12.21	Wolny chlor	0,16 mg/l	22.12.21	Na regulatorze chloru podniesiono wartość zadaną chloru.	22.12.21	0,45 mg/l
2.	N1	22.12.21	Potencjał redox	728 mV	22.12.21	Aby osiągnąć wartość 750 mV podniesiono wartość zadaną chloru.		
3.	N2	22.12.21	Brak	-	-	-	-	-
4.	J	22.12.21	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
 N2 - Woda z niecki basenu małego W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
 WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi
 J - Woda z niecki jacuzzi

Następne badania dla małego basenu oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 07.01.2022 r. zgodnie z harmonogramem. W tym samym dniu odbędą się również badania dla wody z prysznicza dziewczęcego przy małym basenie oraz prysznicza męskiego na lewej stronie przy basenie dużym.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych