



Rybnik, 15.02.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	10.02.22	Wolny chlor	0,48 mg/l	10.02.22	Pomiaru dokonano o godz. 12.00 przy braku użytkowników. Dokonano powtórnego pomiaru na 1 godz. przed zajęciami tzn. o godz. 14.00	10.02.22	0,37 mg/l
2.	J	02.02.22	Utlenialność	4,02 mg/l	14.02.22	Nieckę Jacuzzi opróżniono i umyto. Wyczyszczono filtr piaskowy. Całość uzupełniono ok. 2 m ³ świeżej wody. Zamówiono dodatkowe badania tego parametru na dzień 16-17.02.2022r.	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
N2 - Woda z niecki basenu małego W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi J – Woda z niecki Jacuzzi

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 16-17.02.2022r. oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi w dniu 23-24.02.2022 r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych