



Rybnik, 01.03.2022 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

L p	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	24.02.22	Brak	-	-	-	-	-
2.	N2	24.02.22	Brak	-	-	-	-	-
3.	J	24.02.22	Utlenialność	4,71 mg/l	26.02.22	Nieckę Jacuzzi opróżniono i umyto. Wyczyszczono filtr piaskowy. Całość uzupełniono ok. 2 m <sup>3</sup> świeżej wody. Powtórne badanie parametru odbędzie się w dniu 02-03.03.2022r.	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego      W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego  
N2 - Woda z niecki basenu małego      W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego  
WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi      J – Woda z niecki Jacuzzi

Następne badania dla małego basenu oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 02-03.03.2022 r. zgodnie z harmonogramem.

**Dariusz Zachewicz**

Dyrektor ds. technicznych