

Rybnik, 28.03.2022 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

L p	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	24.03.22	Brak	-	-	-	-	-
2.	J	24.03.22	pH	6,4	24.03.22	Pomiaru dokonano o godz.9.17 przy braku użytkowników. Uzupełniono ok.200 litrów świeżej wody miejskiej o wyższej zawartości pH. O godz.10.30 dokonano powtórnego pomiaru	24.03.22	6,8
3.	N1	24.03.22	Brak	-	-	-	-	-

N1 - Woda z niecki basenu dużego      W1 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego  
 N2 - Woda z niecki basenu małego      W2 – Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego  
 WJ – woda obiegowa wprowadzana do jacuzzi      J – Woda z niecki Jacuzzi

Następne badania dla małego basenu oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 06-07.04.2022r. zgodnie z harmonogramem.

**Dariusz Zachewicz**



Dyrektor ds. technicznych