



Rybnik, 08.08.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	03.08.22	Brak	-	-	-	-	-
2.	N2	03.08.22	Brak	-	-	-	-	-
3.	W1	03.08.22	Brak	-	-	-	-	-
4.	W2	03.08.22	Brak	-	-	-	-	-
5.	WJ	03.08.22	Brak	-	-	-	-	-

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Badania dla J z poboru z dnia 03.08.2022r. trwają ze względu na parametr Legionella. Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 10-11.08.2022r. W tym samym dniu odbędą się również badania dla wody z czterech prysznic. Badania dla dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 24-25.08.2022r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych