



Rybnik, 21.09.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	W2	08.09.22	Brak	-	-	-	-	-
2.	W1	08.09.22	Brak	-	-	-	-	-
3.	J	08.09.22	Mętność	0,64 NTU	08.09.22	Wyczyszczono filtr piaskowy. Dopuszczono ok.1 m ³ świeżej wody. Zamówiono ponownie dodatkowe badanie parametru na dzień 14-15.09.2021 oraz ponownie na dzień 22.09.2022r.		
4.	J	08.09.22	Chlor związany	0,70 mg/l	08.09.22	Działania naprawcze opisano w ocenie z dnia 13.09.2022r.	08.09	0,14 mg/l
5.	N2	08.09.22	Brak	-	-	-	-	-

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Dodatkowe badanie parametru mętność dla wody z niecki Jacuzzi odbędzie się w dniu 22.09.2022r.
Badania dla małego basenu odbędą się w dniu 22.09.2022r. oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi w dniu 28-29.09.2022r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych