



Rybnik, 18.10.2022 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	J	06.10.22	Wolny chlor	1,24 mg/l	06.10.22	Działania naprawcze opisano w ocenie wymagań z dnia 12.10.2022r.	06.10.22	0,92 mg/l
2.	J	06.10.22	Chlor związany	0,36 mg/l	06.10.22	Działania naprawcze opisano w ocenie wymagań z dnia 12.10.2022r.	06.10.22	0,16 mg/l
3.	J	06.10.22	Mętność	0,80 NTU	06.10.22	Działania naprawcze opisano w ocenie wymagań z dnia 12.10.2022r.	13.10.22	<0,10 NTU
4.	J	06.10.22	Trichloro metan	0,045 mg/l	06.10.22	Działania naprawcze opisano w ocenie wymagań z dnia 12.10.2022r.	13.10.22	0,007 mg/l
5.	J	06.10.22	Redox	748 mV	06.10.22	Działania naprawcze opisano w ocenie wymagań z dnia 12.10.2022r.		
5.	WJ	06.10.22	Chlor związany	0,48 mg/l	06.10.22	Działania naprawcze opisano w ocenie wymagań z dnia 12.10.2022r.	06.10.22	0,12 mg/l
6.	WJ	06.10.22	Mętność	0,76 mg/l	06.10.22	Działania naprawcze opisano w ocenie wymagań z dnia 12.10.2022r.	13.10.22	<0,10 NTU
7.	WJ	06.10.22	Trichloro metan	0,032 mg/l	06.10.22	Działania naprawcze opisano w ocenie wymagań z dnia 12.10.2022r.	13.10.22	0,007 mg/l
8.	Legionella	06.10.22	Legionella	51 jtk/1 ml	06.10.22 oraz 17.10.22	Oprócz działań naprawczych z dnia 06.10.2022r. wykonano dodatkowe działania w dniu 17.10.2022r. Po zamknięciu obiektu obieg wody zachlorowano do poziomu powyżej 3 mg/l wolnego chloru. Zamówiono dodatkowe badanie parametru na dzień 19-20.10.2022r.		

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Następne badania dla małego basenu oraz dodatkowe na Legionellę dla wody wprowadzanej do wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 19-20.10.2022r oraz dla dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 26-27.10.2022r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych