



Rybnik, 18.04.2023 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIEDAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	J	23.03.23	Brak			Jest to powtórne badanie parametru Legionella ze względu na przekroczenie z poboru z dnia 09.03.2023r.	02.04.2023	0 jtk/100 ml

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 19-20.04.2023r. Tego samego dnia odbędzie się dodatkowy pobór próbki wody dla PRD1(prysznic damski przy dużym basenie)ze względu na przekroczenie parametru Legionella(7100 jtk/100 ml)z poboru z dnia 27.03.2023r.. Badania dla dużego basenu i wanny Jacuzzi odbędą się w dniu 26-27.04.2023r. zgodnie z harmonogramem. W dniu 10-11.05.2023r. będą wykonane badania dla prysznica PRM1(prysznic męski przy dużym basenie) ze względu na przekroczenie parametru Legionella (370 jtk/100 ml) z poboru z dnia 27.03.2023r. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 13.04.2023 r. wyłączono z użytkowania prysznice damskie w obrębie basenu dużego. Działania naprawcze w postaci nocnego chlorowania ciepłej wody użytkowej do poziomu powyżej 3 mg/l wolnego chloru trwają cały czas. Zamówiono również dodatkowe badania dla PRD1 w dniach 19-20.07.2023r oraz 25-26.10.2023r.

Dariusz Zachewicz

Dyrektor ds. technicznych