



Rybnik, 09.05.2023 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	W1	04.05 .23	Brak	-	-	-	-	-
2.	W2	04.05 .23	Brak	-	-	-	-	-
3.	WJ	04.05 .23	Brak	-	-	-	-	-
4.	N1	04.05 .23	Brak	-	-	-	-	-
5.	N2	04.05 .23	Brak	-	-	-	-	-
6	Woda DEMI	04.05 .23	Brak	-	-	-	-	-
7.	Woda Miejska	04.05 .23	Brak	-	-	-	-	-

N1 Woda z niecki basenu dużego

N2 Woda z niecki basenu małego

J Woda z niecki Jacuzzi

Woda Demi – woda zdemineralizowana (uzupełniająca układ wodny)

Woda Miejska- woda wodociągowa (uzupełniająca układ wodny)

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego

W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego

WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Ze względu na przekroczenie parametru mętność w próbce woda z niecki Jacuzzi z poboru z dnia 04.05.2023r filtr piaskowy wyczyszczono i uzupełniono ok.1 m<sup>3</sup> świeżej wody. Zamówiono powtórne badanie tego parametru na dzień 10-11.05.2023r. Ze względu na badany parametr Legionella badania dla niecki Jacuzzi trwają.

Następne badania dla małego basenu, trzech natrysków PRD2, PRM2 oraz PRM1 odbędą się w dniu 10-11.05.2023r. oraz dla dużego basenu oraz wanny jacuzzi odbędą się w dniu 24-25.05.2023r.

PRD2 – prysznic dziewczęcy przy basenie małym

PRM2 – prysznic chłopiący przy basenie małym

PRM1 – prysznic męski strona prawa przy wejściu z basenu dużego.

**Dariusz Zachewicz**

Dyrektor ds. technicznych