

Rybnik, 12.06.2023 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	07.06.23	Potencjał redox	730 mV	07.06.23	Obniżono wartość pH z 7,4 na 7,1 w celu zwiększenia wartości potencjału redox do 750 mV		
2.	WJ	07.06.23	Brak	-	-	-	-	-

-
N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Ze względu na przekroczenie parametru mętność w próbce woda z niecki Jacuzzi z poboru z dnia 07.06.2023r. (wynik 0,65 NTU) wyczyszczono filtr piaskowy i uzupełniono ok.1 m³ świeżej wody. Zamówiono powtórne badanie tego parametru na dzień 14-15.06.2023r. Ze względu na badany parametr Legionella badania dla niecki Jacuzzi ,W1,W2 oraz N2 trwają. Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 14-15.06.2023r. oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 28-29.06.2023r.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych