

Rybnik, 07.08.2023 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	02.08.23	Potencjał redox	725 mV	02.08.23	Obniżono wartość pH z 7,0 na 6,8 aby uzyskać wartość redox 750 mV		
2.	N2	02.08.23	Brak	-	-	-	-	-
3.	W1	02.08.23	Brak	-	-	-	-	-
4.	W2	02.08.23	Brak	-	-	-	-	-
5.	WJ	02.08.23	Brak	-	-	-	-	-

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Badania dla J z poboru 02.08.2023r trwają ze względu na badany parametr Legionella. W próbce J przekroczony został parametr Mętność (wynik 0,84 NTU). W dniu 03.08.2023r. wyczyszczono filtr piaskowy i dopuszczono około 0,5 m³ świeżej wody. Zamówiono dodatkowe badania tego parametru na dzień 09-10.08.2023r

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 09-10.08.2023r. oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 23-24.08.2023r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych