

Rybnik, 12.09.2023 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	07.09.23	Brak	-	-	-	-	-
2.	WJ	07.09.23	Brak	-	-	-	-	-

-
N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Badania dla N2, J, W1, W2 trwają ze względu na badany parametr Legionella.
Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 13-14.09.2023r. oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 27-28.09.2023r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych