

Rybnik, 28.09.2023 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

| Lp | Miejsce pobrania próbki do badań | Data poboru | Parametr przekroczony | | Działania naprawcze | | Badania potwierdzające skuteczność działań | |
|----|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------|---------------------|--------------------------|--|-------|
| | | | Nazwa | Wartość | Data podjęcia | Opis działań naprawczych | Data | Wynik |
| 1. | N2 | 21.09.23 | Brak | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Badania dla W2 z poboru z dnia 21.09.2023r. trwają ze względu na badany parametr Legionella.
Badania dla N1, N2, J z poboru z dnia 27.09.2023r. trwają.
Następne badania dla małego basenu , dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 04-05.10.2023r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych