

Rybnik, 12.10.2023 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	04.10.23	pH	6,0	04.10.23	Zbiornik przelewowy uzupełniono ok. 10 m ³ wody miejskiej wodociągowej. Po 2 godzinach dokonano powtórnego pomiaru	04.10.23	6,6
2.	N2	04.10.23	Brak	-	-	-	-	-
3.	W1	04.10.23	Brak	-	-	-	-	-
4.	W2	04.10.23	Brak	-	-	-	-	-

-
N1 Woda z niecki basenu dużego
N2 Woda z niecki basenu małego
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Ze względu na parametr Legionella w próbkach dla J oraz WJ z poboru z dnia 04.10.2023r. badania trwają. W próbce dla WJ został przekroczony parametr Mętność (wynik 0,48 NTU). W dniu 05.10.2023r. uzupełniono zbiornik przelewowy ok. 1 m³ świeżej wody. Zlecono dodatkowe badanie tego parametru
Następne badania dla małego basenu oraz powtórne dla WJ parametru mętność odbędą się w dniu 12.10.2023r. oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 25-26.10.2023r. zgodnie z harmonogramem.