

Rybnik, 15.11.2023 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIEDAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N1	09.11.23	Brak	-	-	-	-	-
2.	N2	09.11.23	Brak	-	-	-	-	-
3.	W1	09.11.23	Brak	-	-	-	-	-
4.	W2	09.11.23	Brak	-	-	-	-	-
5.	WJ	09.11.23	Brak	-	-	-	-	-

N1 Woda z niecki basenu dużego  
N2 Woda z niecki basenu małego  
J Woda z niecki Jacuzzi

W1 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego  
W2 Woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego  
WJ Woda obiegowa wprowadzana do niecki Jacuzzi

Badania dla J woda z niecki Jacuzzi trwają ze względu na badany parametr Legionella. W próbce J przekroczony został parametr chlor wolny( wynik 1,25 mg/l). Na regulatorze chloru zmniejszono minimalnie wartość zadaną chloru. Wykonano powtórny pomiar (wynik 0,95 mg/l).

Badania dla wody DEMI oraz wody Miejskiej zostały ukończone. Czekamy na sprawozdania.

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 16.11.2023r. oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 29-30.11.2023r. zgodnie z harmonogramem.

**Dariusz Zachewicz**



Dyrektor ds. technicznych