

Rybnik, 22.01.2024 r.

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	17.01 .24	Brak	-	-	-	-	-

N1-woda z niecki basenu dużego sportowego

N2-woda z niecki basenu małego z nauką pływania do lat 3

J - woda z niecki wanny jacuzzi

W1-woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego sportowego(kurek czerpalny na maszynowni)

W2-woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego z nauką pływania do lat 3 (kurek czerpalny na maszynowni)

WJ-woda obiegowa wprowadzana do wanny jacuzzi(kurek czerpalny na maszynowni)

Następne badania dla małego basenu oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 24-25.01.2024r. zgodnie z harmonogramem.

Dariusz Zachewicz



Dyrektor ds. technicznych