

Rybnik, 18.03.2024 r.

**OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA NASZYCH PŁYWALNIACH**

Lp	Miejsce pobrania próbki do badań	Data poboru	Parametr przekroczony		Działania naprawcze		Badania potwierdzające skuteczność działań	
			Nazwa	Wartość	Data podjęcia	Opis działań naprawczych	Data	Wynik
1.	N2	06.03.24	Brak	-	-	-	-	-
2.	J	06.03.24	Mętność	0,54 NTU	08.03.24	Działania naprawcze opisano w ocenie z 11.03.2024	-	-
3.	J	13.03.24	Brak	-	-	Powtórne badanie parametru Mętność	15.03.24	0,26 NTU
4.	W1	06.03.24	Brak	-	-	-	-	-
5.	W2	06.03.24	Liczba mikroorganizmów	>300 jtk/1ml	08.03.24	Działania naprawcze opisano w ocenie z 11.03.2024r.	-	-
6.	W2	13.03.24	Brak	-	-	Powtórne badanie parametru Liczba mikroorganizmów	15.03.24	2 jtk/1ml
7.	N2	13.03.24	Brak	-	-	-	-	-

N1-woda z niecki basenu dużego sportowego

N2-woda z niecki basenu małego z nauką pływania do lat 3

J - woda z niecki wanny jacuzzi

W1-woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu dużego sportowego(kurek czerpalny na maszynowni)

W2-woda obiegowa wprowadzana do niecki basenu małego z nauką pływania do lat 3 (kurek czerpalny na maszynowni)

WJ-woda obiegowa wprowadzana do wanny jacuzzi(kurek czerpalny na maszynowni)

Następne badania dla małego basenu odbędą się w dniu 20-21.03.2024r oraz dla dużego basenu i wanny jacuzzi odbędą się w dniu 27-28.03.2024r. zgodnie z harmonogramem.

**Dariusz Zachewicz**



Dyrektor ds. technicznych